

BẢNG KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CNCN PHƯỚC VĨNH THÁNG 08/2022

Số TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả thử nghiệm	
				Giá trị min	Giá trị max
1	Độ pH	-	6,0 - 8,5	6,24	6,63
2	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)	mg/L	≤ 1.000	45	51
3	Mùi, vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Độ đục	NTU	≤ 2	0,49	1,97
5	Độ màu	Pt-Co	≤ 15	4	12
6	Độ cứng tổng cộng	mg/L CaCO ₃	≤ 300	30	36
7	Hàm lượng Clorua (Cl ⁻)	mg/L	≤ 250	8	9
8	Clo dư	mg/L	0,2 - 1,0	0,35	0,45
9	Hàm lượng Nitrit (NO ₂ ⁻) (tính theo N)	mg/L	≤ 0,05	KPH (LOD: 0,01 mg/L)	KPH (LOD: 0,01 mg/L)
10	Hàm lượng Nitrate (NO ₃ ⁻) (tính theo N)	mg/L	≤ 2	0,75	0,75
11	Hàm lượng Sunphate (SO ₄ ²⁻)	mg/L	≤ 250	8,9	14,05
12	Hàm lượng Sắt tổng (Fe _{tc})	mg/L	≤ 0,3	0,02	0,04
13	Hàm lượng Mangan (Mn)	mg/L	≤ 0,1	0,04	0,05
14	Chỉ số Pecmanganat	mgO ₂ /L	≤ 2	0,32	0,38
15	<i>Coliform tổng</i>	CFU/100mL	< 3	0	0
16	<i>E. coli</i>	CFU/100mL	< 1	0	0
17	Hàm lượng Amoni (NH ₄ ⁺) (tính theo N)	mg/L	≤ 0,3	0,05	0,07
18	Hàm lượng Nhôm (Al)	mg/L	≤ 0,2	0,07	0,1
19	Hàm lượng Đồng (Cu)	mg/L	≤ 1	KPH	KPH
20	Hàm lượng Kẽm (Zn)	mg/L	≤ 2	0,02	0,02