



**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
TRUNG TÂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**

ĐC: Số 138 – Đường Lý Tự Trọng - P. Phú Thọ - Tp. TDM - Tỉnh Bình Dương
ĐT TTQLCLN: 0274.3883522 – Fax: 0274.3883522
Website: www.biwase.com.vn Email: ptncnmtbd@gmail.com



**KẾT QUẢ GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH HÀNG NGÀY
TẠI CÁC CHI NHÁNH CẤP NƯỚC**

Ngày	Tên Chi nhánh		Thông số		
			pH	Độ đục	Clo dư
17/08/2020	CNCN Dĩ An	Dĩ An 1	7,02	0,036	0,42
		Dĩ An 2	6,87	0,06	0,45 - 0,53
		VSIP 1	7,35 – 7,38		0,41 – 0,44
	CNCN Khu Liên Hợp		6,73 - 6,8	0,07 - 0,08	0,43
	CNCN Nam Tân Uyên		7,65 - 7,67	0,31	0,35
	CNCN Chơn Thành		7,3 - 7,4	0,04 - 0,05	0,47 - 0,49
18/08/2020	CNCN Dĩ An	Dĩ An 1	6,91 - 7,03	0,009	0,39 - 0,43
		Dĩ An 2	6,69 - 6,98	0,06 - 0,08	0,51 - 0,66
		VSIP 1	7,32 – 7,35		0,42
	CNCN Khu Liên Hợp		6,68 - 6,8	0,07 - 0,08	0,45 - 0,56
	CNCN Nam Tân Uyên		7,54 - 7,67	0,29 - 0,30	0,37 - 0,52
	CNCN Chơn Thành		7,4 - 7,5	0,05 - 0,12	0,47 - 0,49
19/08/2020	CNCN Dĩ An	Dĩ An 1	6,94 - 6,98	0,009 - 0,024	0,32 - 0,41
		Dĩ An 2	6,69 - 6,98	0,06 - 0,08	0,57 - 0,6
		VSIP 1	7,48 – 7,5		0,41 – 0,44
	CNCN Khu Liên Hợp		6,67 - 6,78	0,07 - 0,08	0,48 - 0,59
	CNCN Nam Tân Uyên		7,39 - 7,46	0,29 - 0,30	0,42 - 0,60
	CNCN Chơn Thành		7,56 - 7,62	0,29 - 0,48	0,42 - 0,46
20/08/2020	CNCN Dĩ An	Dĩ An 1	7,03 - 7,08	0,03 - 0,052	0,39 - 0,4
		Dĩ An 2	6,67 - 6,72	0,06	0,58 - 0,62
		VSIP 1	7,46 – 7,48		0,43 – 0,44
	CNCN Khu Liên Hợp		6,73 - 6,8	0,07 - 0,08	0,45 - 0,56
	CNCN Nam Tân Uyên		7,33 - 7,41	0,28 - 0,30	0,45 - 0,59
	CNCN Chơn Thành		7,4 - 7,45	0,7 - 0,77	0,45 - 0,46
21/08/2020	CNCN Dĩ An	Dĩ An 1	6,94 - 6,99	0,009 - 0,014	0,42 - 0,44
		Dĩ An 2	6,75 - 6,85	0,06 - 0,07	0,53 - 0,56
		VSIP 1	7,32 – 7,53		0,39 - 0,41
	CNCN Khu Liên Hợp		6,7 - 6,76	0,07 - 0,08	0,48 - 0,56
	CNCN Nam Tân Uyên		7,48 - 7,59	0,30 - 0,32	0,44 - 0,59
	CNCN Chơn Thành		7,3 - 7,4	0,92 - 1,03	0,46 - 0,49