



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
TRUNG TÂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

ĐC: Số 138 – Đường Lý Tự Trọng - P. Phú Thọ - Tp. TDM - Tỉnh Bình Dương
ĐT TTQLCLN: 0274.3883522 – Fax: 0274.3883522
Website: www.biwase.com.vn Email: ptnctnmtbd@gmail.com



KẾT QUẢ GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH HÀNG NGÀY
TẠI CÁC CHI NHÁNH CẤP NƯỚC

Ngày	Tên Chi nhánh		Thông số		
			pH	Độ đục	Clo dư
16/11/2020	CNCN Dĩ An	Dĩ An 1	6,7 - 6,74	0,14 - 0,19	0,4 - 0,41
		Dĩ An 2	6,93 - 7,0	0,11 - 0,12	0,38 - 0,66
		VSIP 1	7,28 - 7,37	-	0,39 - 0,41
	CNCN Khu Liên Hợp		6,91 - 6,97	0,13 - 0,14	0,35 - 0,44
	CNCN Nam Tân Uyên		7,29 - 7,34	0,15 - 0,16	0,3 - 0,37
	CNCN Chơn Thành		6,8 - 7	0,45 - 0,47	0,4 - 0,48
17/11/2020	CNCN Dĩ An	Dĩ An 1	6,67 - 6,72	0,02 - 0,04	0,4 - 0,41
		Dĩ An 2	6,64 - 7,18	0,09 - 0,12	0,3 - 0,77
		VSIP 1	7,24 - 7,41	-	0,38 - 0,44
	CNCN Khu Liên Hợp		6,87 - 6,94	0,12 - 0,13	0,33 - 0,35
	CNCN Nam Tân Uyên		7,07 - 7,09	0,16	0,3 - 0,37
	CNCN Chơn Thành		6,8 - 7,1	0,47 - 0,5	0,4 - 0,45
	CNCN Thủ Dầu Một		6,93 - 7,03	0,28 - 0,3	0,5
18/11/2020	CNCN Dĩ An	Dĩ An 1	6,61 - 6,72	0,03 - 0,04	0,4 - 0,41
		Dĩ An 2	6,73 - 7,02	0,08 - 0,09	0,33 - 0,56
		VSIP 1	7,25 - 7,39	-	0,41 - 0,42
	CNCN Khu Liên Hợp		6,86 - 7,05	0,12 - 0,35	0,3 - 0,33
	CNCN Nam Tân Uyên		7,02 - 7,15	0,16	0,31 - 0,51
	CNCN Chơn Thành		6,6 - 7	0,47 - 0,5	0,4 - 0,48
	CNCN Thủ Dầu Một		6,89 - 7,05	0,3 - 0,4	0,5

19/11/2020	CNCN Dĩ An	Dĩ An 1	6,56 - 6,72	0,01 - 0,09	0,4 - 0,41
		Dĩ An 2	6,72 - 7,06	0,09 - 0,1	0,39 - 0,66
		VSIP 1	7,28 - 7,39	-	0,4 - 0,43
	CNCN Khu Liên Hợp		6,89 - 6,95	0,13 - 0,14	0,32 - 0,33
	CNCN Nam Tân Uyên		7,06 - 7,14	0,15 - 0,16	0,3 - 0,49
	CNCN Chợ Thành		6,8 - 6,9	0,49 - 0,5	0,34 - 0,4
	CNCN Thủ Dầu Một		6,97 - 7,05	0,28 - 0,33	0,5
20/11/2020	CNCN Dĩ An	Dĩ An 1	6,63 - 6,71	0,01 - 0,02	0,4 - 0,41
		Dĩ An 2	6,73 - 6,98	0,09 - 0,15	0,39 - 0,7
		VSIP 1	7,26 - 7,39	-	0,41 - 0,42
	CNCN Khu Liên Hợp		6,94 - 6,97	0,13 - 0,14	0,32 - 0,37
	CNCN Nam Tân Uyên		7,05 - 7,11	0,16	0,3 - 0,46
	CNCN Chợ Thành		6,5 - 7,1	0,5 - 0,53	0,39 - 0,46