



Ngày	Tên Chi nhánh		Thông số		
			pH	Độ đục	Clo dư
02/02/2026	CNCN Dĩ An	Dĩ An 1	6,91 – 6,98	0,03	0,54 – 0,58
		Dĩ An 2	6,93 – 6,96	0,19 – 0,21	0,68 – 0,79
	CNCN Khu Liên Hợp		6,87 – 7,10	0,18 – 0,20	0,45 – 0,58
	CNCN Nam Tân Uyên		7,12 – 7,22	0,20 – 0,21	0,49 – 0,67
	CNCN Thủ Dầu Một		6,92 – 7,05	0,16 – 0,54	0,36 – 0,48
	TNHH MTV Nước Biwase Bình Phước		7,53 – 7,57	0,42 – 0,44	0,43 – 0,48
03/02/2026	CNCN Dĩ An	Dĩ An 1	6,87 – 6,89	0,03	0,35 – 0,56
		Dĩ An 2	6,93 – 6,96	0,21	0,76 – 0,79
	CNCN Khu Liên Hợp		6,86 – 7,11	0,10 – 0,19	0,45 – 0,59
	CNCN Nam Tân Uyên		7,16 – 7,22	0,20 – 0,21	0,53 – 0,76
	CNCN Thủ Dầu Một		6,96 – 7,04	0,23 – 0,72	0,32 – 0,74
	TNHH MTV Nước Biwase Bình Phước		7,47 – 7,49	0,45 – 0,46	0,40 – 0,42
04/02/2026	CNCN Dĩ An	Dĩ An 1	6,82 – 6,87	0,03	0,51 – 0,56
		Dĩ An 2	6,95 – 6,96	0,21	0,65 – 0,76
	CNCN Khu Liên Hợp		6,87 – 7,14	0,17 – 0,21	0,45 – 0,53
	CNCN Nam Tân Uyên		7,11 – 7,22	0,20	0,51 – 0,68
	CNCN Thủ Dầu Một		6,98 – 7,13	0,21 – 0,74	0,33 – 0,70
	TNHH MTV Nước Biwase Bình Phước		7,47 – 7,49	0,44 – 0,48	0,40 – 0,44

Ngày	Tên Chi nhánh		Thông số		
			pH	Độ đục	Clo dư
05/02/2026	CNCN Dĩ An	Dĩ An 1	6,89 – 6,91	0,03	0,47 – 0,55
		Dĩ An 2	6,96 – 6,98	0,21	0,65 – 0,74
	CNCN Khu Liên Hợp		6,89 – 7,14	0,18 – 0,29	0,45 – 0,56
	CNCN Nam Tân Uyên		7,16 – 7,22	0,20 – 0,21	0,48 – 0,66
	CNCN Thủ Dầu Một		6,95 – 7,08	0,27 – 0,50	0,31 – 0,67
	TNHH MTV Nước Biwase Bình Phước		7,49 – 7,52	0,44 – 0,48	0,37 – 0,42
06/02/2026	CNCN Dĩ An	Dĩ An 1	6,91 – 6,97	0,03	0,44 – 0,50
		Dĩ An 2	6,97 – 6,98	0,21	0,71 – 0,74
	CNCN Khu Liên Hợp		6,87 – 7,07	0,18 – 0,20	0,45 – 0,57
	CNCN Nam Tân Uyên		7,03 – 7,22	0,20 – 0,21	0,45 – 0,64
	CNCN Thủ Dầu Một		6,86 – 7,22	0,23 – 0,50	0,24 – 0,67
	TNHH MTV Nước Biwase Bình Phước		7,54 – 7,59	0,44 – 0,46	0,38 – 0,41
07/02/2026	CNCN Dĩ An	Dĩ An 1	6,76 – 6,89	0,03	0,46 – 0,56
		Dĩ An 2	6,94 – 6,97	0,21	0,68 – 0,71
	CNCN Khu Liên Hợp		6,86 – 7,11	0,18 – 0,42	0,45 – 0,55
	CNCN Nam Tân Uyên		7,15 – 7,22	0,20	0,60 – 0,77
	CNCN Thủ Dầu Một		6,88 – 7,22	0,44 – 0,88	0,40 – 0,83
	TNHH MTV Nước Biwase Bình Phước		7,54 – 7,56	0,44 – 0,45	0,40 – 0,41